



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

27.10.2023

№ 260

При проведении профилактического визита в отношении: МБОУ СОШ № 18 г. Кирова (ИНН 4347030545, ОГРН 1034316549849) по адресу: 610011, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРОВ, УЛИЦА СВЕРДЛОВА, 21 и рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 27.10.2023 выявлены нарушения обязательных требований,

руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1). Привести внутреннюю отделку (стен, потолка, пола) в коридоре при входе в спортивный зал (расположен в пристрое на 1-м этаже); в раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале; в рекреации (1 этаж); на всех лестничных маршах; лаборантская кабинета физики; в учебном кабинете № 61 (физика); в библиотеке; на пищеблоке в загрузочном тамбуре, в помещении перед холодильными камерами; в учебных кабинетах № 42 и № 47;

основное 4-х этажное здание (2-й и 3-й этаж) санитарные узлы для девочек и мальчиков; в учебном кабинете № 28; в учебном кабинете № 20; в коридорах (на подоконниках, на стенах, на потолке); в учебном кабинете № 14 (русский язык и литература); в учебном кабинете № 5; в спортивном зале (4-й этаж основное здание); в раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале; в лаборантской химии; в мастерской; в раздевалке (1-й этаж); в учебном кабинете ОБЖ; в учебном кабинете № 39 (ИЗО) с целью обеспечения проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с требованиями п. 1 ст.28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2., п.2.5.3, п. 2.11.2, п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

2). Обеспечить в учебных кабинетах № 28, № 40 учебную мебель (столы) поверхность которых устойчива к проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3). Обеспечить обеденный зал столовой мебелью (табуретки) без дефектов и поврежденных покрытий с целью обеспечения проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с требованиями п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4). В санитарных узлах для мальчиков на 2 и 3 этаже, в санитарном узле при спортивном зале обеспечить санитарно-техническое оборудование исправным и без дефектов в соответствии с требованиями п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5). Обеспечить исправность оконных конструкций в лаборантской кабинета химии; обеспечить остекление окон из цельного стекла в рекреации (2 этаж), в теплом переходе, в коридорах основного здания с целью обеспечения возможности проведения проветривания помещений, в любое время года и чистку оконных стекол по мере их загрязнения в соответствии с требованиями п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.2, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

6). Обеспечить горячей водой помещения санитарных узлов для мальчиков и девочек на 2-м и 3-м этаже основного здания в соответствии с требованиями п. 1 ст.28, п. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.5, п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

7). Обеспечить функционирование механической вентиляции в мастерской для мальчиков в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.9.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8). Обеспечить предельную наполняемость отдельного класса (3К, 4К, 2И) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями п. 1 ст.28, п. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

9). Обеспечить гигиенические нормативы параметров освещенности: уровень искусственной освещенности в учебных кабинетах № 22, № 23, № 25 (3 ряд 5 парта, середина доски), № 15 (3 ряд 5 парта) и коэффициент пульсации середина доски в учебном кабинете № 61 и № 28 в соответствии с требованиями п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения по пп. 1-9: 27.10.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СОШ № 18 г. Кирова юридический адрес: 610011, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРОВ, УЛИЦА СВЕРДЛОВА, 21

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

О выполнении настоящего предписания сообщить любым доступным способом в письменном виде **срок 27.10.2024**, по адресу: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г. Киров, ул. Красноармейская, д.45 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
надзора по гигиене
подростков
(должность лица, составившего предписание)



(Handwritten signature)
(подпись)

Н.В. Игошина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание в соответствии с ходатайством контролируемого лица направлено по адресу:
электронной почты : sch18@kirovedu.ru